



MODR 7/2014

Warszawa, dnia 02.07.2014 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę sieci LAN w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.**

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26.06.2014 r. wpłynęły nw. zapytania do treści SIWZ:

1. Proszę o dokładne podanie wyposażenia 2 rozdzielni elektrycznych .
2. Proszę o sprecyzowanie jakie studnie mają być ujęte w kosztorysie. W Państwa obmiarze są studnie SK1 wymiary takich studni to 500x500. W projekcie również podana jest studnia SK 1. Natomiast w opisie studnia SK2 1000x500.
3. Proszę o sprecyzowanie czy prace dotyczące schodów to rozbiórka kostki lub inne prace na potrzeby przeprowadzenia rury .

W odpowiedzi na powyższe zapytania, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie udziela następujących odpowiedzi:

1. Każda rozdzielnia powinna zawierać zabezpieczenia: P312B 16, S310B 16A. Rozdzielnie należy umieścić w przygotowanych otworach podtynkowo.
2. Należy użyć studni SK1 500x500.
3. W celu ułożenie kanalizacji teletechnicznej należy zdemontować podjazd dla osób niepełnosprawnych. Podjazd wykonany jest z metalowych elementów. Dostęp do powierzchni wykopu ograniczony jest metalowymi elementami podjazdu. W miejscu wykopu podjazd ma szerokość około 3 m. Po wykonaniu prac należy przywrócić podjazd do stanu przed demontażem. Należy uwzględnić wszystkie niezbędne prace (skręcanie, spawanie, odbudowę fundamentów).

DYREKTOR  
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

  
Andrzej Kamasa